



100

Випробувальна лабораторія ТОВ «НВП «ДІН ЛТД»

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Коноплянська, буд.12

тел. +38 (050) 411-77-46, e-mail: labdinltd@i.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 708

від 25 жовтня 2021 р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів
Номер нормативного документа (нормативно-правового акту) на нафтопродукт

Найменування організації (замовник випробувань)

Розповсюджувач:

Підприємство-виробник / адреса

Дата виготовлення нафтопродукту

Дата відбирання проби

Номер партії (резервуара, транспортного засобу)

Дата проведення лабораторних випробувань

Паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив /ДСТУ 7688:2015 'Паливо дизельне Євро. Технічні умови'

ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», Україна, 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Ушомир, вул.Березюка, 15 код ЄДРПОУ 32285225

ОАО «Мозырский НПЗ», 247760, Гомельская обл., г. Мозырь-11 РБ 15.10.2021р.

23.10.2021р.

Партія в кількості 738 900 кг.

Р-р №2, м. Коростень, вул Кемського, 1, НБ №2.

25 жовтня 2021 р.

Назва фізико-хімічного показника		Норма згідно ТР	Норма згідно ДСТУ	Фактичне значення	Метод випробування
1.**Цетанове число, не менше	Л		51	51	ДСТУ 8735
	З		49		
	Арк		48		
2.*Цетановий індекс, не менше		Не норм.	46,0	52,6	СТБ ИСО 4264
3.*Густина за температури 15 °С, кг/м³, в межах	Л	Не норм.	820-845	828,2	СТБ ИСО 12185
	З		800-845		
	Арк		800-845		
4.**Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше			8	1,3	ДСТУ EN12916
5.**Вміст сірки, мг/кг, не більше			10	3,8	ДСТУ ISO 20846
6.Температура спалахнення в закритому тиглі, °С, не нижче			55	71	ГОСТ 6356
7.*Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше		Не норм.	0,30	0,01	ГОСТ ISO 10370
8.*Зольність, % (мас.), не більше		Не норм.	0,01	0,001	СТБ ИСО 6245
9.*Масова частка води, % (мг/кг), не більше		Не норм.	0,02 (200)	73	СТБ ИСО 12937
10.*Масова частка домішок, % (мг/кг), не більше		Не норм.	24	6,8	СТБ EN 12662
11.*Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), клас, не більше		Не норм.	1	Клас 1	СТБ ИСО 2160
12.*Окиснювальна стабільність, г/м³, не більше або год, не менше		Не норм.	25 або 20	5,7	СТБ ИСО 12205
13.**Змашувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С, мм, не більше			460	298	ДСТУ ISO 12156-1
14.*Кінематична в'язкість за температури 40 °С, мм²/с, у межах	Л	Не норм.	2,00-4,50	2,535	СТБ ИСО 3104
	З		1,50-4,00		
	Арк		1,50-4,00		
15. Фракційний склад:	- за температури 250 °С випаровується, % (об.), не більше	Не норм.	65	42	ГОСТ 2177
	- за температури 350 °С випаровується, % (об.), не менше	Не норм.	85	95	
	- 95 % (об.) переганяється за температури, °С, не вище	360	360	350	
16.**Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, % об	В0		0	<0,05 (відсутність)	EN 14078
	В5		≤5		
	В7		>5-7		
17. Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Л	5	-5	Мінус 22	ДСТУ EN 116
	З		-20		
	Арк		-30		

Знаком * позначаються показники, значення яких перенесені з паспорту № 1474 від 15.10.2021р.ОАО «Мозырский НПЗ», РБ (додається).

Знаком ** позначаються показники, перевірені в субідрядних лабораторіях.

Паливо виготовлене з додаванням присадок: цетанопідвищуючої – до 0,2% мас., дисперсно-диспергуючої – до 0,01 %мас., змашувальну – до 0,027% мас. Металовмісні присадки та метилові ефіри жирних кислот відсутні.

Товарний знак підприємства-виробника цей документ не містить у відповідності до частини 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Декларація про відповідність № UA.TR.100.D0800-21 від 25.10.2021р.

Гарантійний строк зберігання – 1 рік.

Можливість внесення будь-яких змін в паспорт якості без дозволу ВЛ ТОВ «НВП «ДІН ЛТД» виключена.

Висновок: зразок палива дизельного ДТ-3-К5, сорту F відповідає вимогам технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив /ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F.

Підписав ВЛ
МН

(підпис)



Буланцова С.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові)

КОПІЯ ВІРНА